



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Александр Александрович Александров А.А.

подпись

Ф. И.О.

« 09 » января 2017 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 7
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» городского округа Тольятти» структурное подразделение «Бережок»
(полное юридическое наименование объекта)

1. **Наименование населенного пункта:** Самарская область, г. Тольятти ул. Л. Чайкиной, д. 37
2. **Ведомственная принадлежность:** Министерство социально – демографической и семейной политики Самарской области.
3. **Вид деятельности:** Социальное обслуживание
(государственное управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. **Форма собственности объекта:** областная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг:** 84 человек в день, 84 человек одновременно.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. **Размещение объекта:** Отдельно стоящее 2-этажное, базовый материал несущих конструкций: кирпич, ж/бетонные плиты. Лестницы железобетон.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)
7. **Количество и назначение входов:** 1-центральный, 5-эвакуационных.
8. **Год постройки:** -1978 г.
9. **Год последней реконструкции** - нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	Находится в жилом массиве в здании типового детского сада (300 м)		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №46, 42, маршрутное такси № 131, 307, 326, 127,124 остановка Механизаторов		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	есть	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,25 м	К, О		
	Информация об объекте	Наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,015 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей					

	$\geq 0,05$ м	0,20 м	$\geq 0,05$ м	0,20 м	К, С, О	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	$\geq 0,8$ м	нет	С	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	0,5-0,6 м	-	С	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	Наличие	наличие	Наличие	наличие	К, О, С	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:						
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	Более 2 м	$\geq 2,0$ м	Более 2 м	К	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	Более 2 м	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	Более 2 м	К	
Указатели направления движения	Наличие	наличие	Наличие	наличие	К, Г	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Наличие	наличие	Наличие	наличие	С	
Места отдыха	Наличие	наличие	Наличие	наличие	К, О	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						Автостоянка на территории запрещена
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	≤ 50 м	-	К, О	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	

Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:					
Угол уклона	$\leq 1:12$	Менее 1:12	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	Более 1 м	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		
Открытая лестница		Нет			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
Ширина ступней	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	Наличие	-	О, С		
Марш лестницы	3-12 Ступеней	-	О, С		
Краевые ступени выделены цветом или фактурой	Наличие	-	С		
Ширина между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м	-	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		

Пандус на рельефе			Нет		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Уклон	≤ 8 %	-	К		
Поручни с двух сторон:	Наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	➤ Наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Крыльцо/входная площадка		наличие		
Высота площадки		0,35 м		
Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	1,5 x 4,94 м	К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	нет	К	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	Наличие	наличие	К, О, С	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	Наличие	наличие	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С	
Навес	Наличие	наличие	К, О	
Водоотвод	Наличие	наличие	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	нет		
Информация об объекте	Наличие	наличие	Г	
Лестница наружная	Наличие	наличие		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	Наличие	наличие	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	Наличие	наличие	С	
Поручни с двух сторон	Наличие	наличие	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	Наличие 0,85 м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня сверху,	$\geq 0,3 \text{ м}$	Наличие 0,3	О, С	

	внизу с не травмирующим окончанием		м		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	наличие	О, С	
	Пандус наружный	наличие	наличие		
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	$\geq 1,0$ м	1,1 м	К	
	Уклон	$\leq 8\%$	Не более 8%	К	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	$< 0,8$ м	К	
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Более 1,5 x 1,5 м	К	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	Наличие	К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	наличие	К, О	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К	
	Звуковой маяк у входа Световой маяк у входа	наличие	наличие	С	
	Тамбур				
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,8 x1,5 м	К	

Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Есть (Р)	К, О	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,02	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		

Пандус переносной	наличие	нет	К		
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	Наличие 1	К		
- мобильный	наличие	Наличие 1	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,40 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	>1,5 x 1,5	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	наличие	наличие	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	наличие	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	наличие	Г		
Тактильная схема	наличие	наличие	С		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	Наличие	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	наличие	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	есть	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			

Контрастная маркировка	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже		нет			Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	≤ 8 %	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	наличие	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	наличие	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	наличие	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лифт пассажирский	наличие	нет			Не требуется
Кабина:		-			
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К		
- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К		
- Поручни	наличие	-	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		

	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			Не требуется
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете № 1					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,0 м	К		
	Информация тактильная	наличие	наличие	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,8 м	К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025 м	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	2,8 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	2,8 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76 м	К, О		
	Обслуживание в кабинете №2					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		

Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,0 м	К		
Информация тактильная	наличие	Наличие	С		
Информация визуальная контрастная	наличие	наличие	К, О, С, Г		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,6 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,76 x 1,6 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,74 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №1					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К		
Место для сидения	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. Вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	Более 2 %	К		

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	Более 1,2 м	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	наличие	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	Наличие			
	Знак доступности помещения	наличие	Наличие	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наличие			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	В наличии контрастная направляющая	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	2,0 x 1,65 м	К		
	- опорные поручни	наличие	наличие	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	наличие	К		
	- знак доступности кабины (при	наличие	наличие	К		

	необходимости)					
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	$\geq 0,75 \text{ м}$	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	наличие	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	1,35 м	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,4 x 1,50 м	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,80 м	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	Нет в наличии	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	наличие	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	0,48 x 0,85 м	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	Наличие в санузле, на входе, рецепшен	К, О, С		

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

1	2	3	реконструкция		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
			3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	наличие	Г, С
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	наличие	К, С, О, Г

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект на предмет доступности и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности **ДП-И (К, О, С, Г, У)**.

1. Пути движения к объекту от остановки транспорта: не обособлены пешеходные переходы, отсутствует: автостоянка для инвалидов, знаки направления движения.

2. Входная группа: установлены в 2016 г.: поручни на пандус, вывеска тактильная, световой маяк и знак – доступность на коляске на вход, тактильная полоса на первой и последней ступени лестницы, кнопка вызова персонала.

3. Пути движения: установлены в 2016 г.: тактильные средства информации о направлении движения, мнемосхемы, маркировка этажей с шрифтом Брайля, установлены в зоне движения опорные поручни, ограждения лестниц.

4. Зона предоставления услуг: установлены в 2016: мнемосхемы, индукционная система для слабослышащих инвалидов, тактильные таблички по Брайлю на двери кабинетов, световые маяки для дверных проемов, крючки для костылей.

5. Санитарно-бытовые зоны: в 2016 г. расширены дверные проемы в санузлах, установлены: в зоне движения опорные поручни у раковин, унитазов, в душевых, крючки для костылей и кнопки вызова персонала, устроены контрастные направляющие полосы к унитазу и раковинам.

6. Средства информации и телекоммуникаций: установлены: тактильные средства информации о предоставлении услуг, тактильная маркировка кабинетов, световой маяк у входа, аудио - информационная система на ресепшен.

Представитель рабочей группы

(должность)

подпись

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« » 20 г.

Представитель организации

Представитель организации

директор

директор

(должность)

(должность)


(фамилия, и.о.)

(фамилия, и.о.)

(Э.В.Михайлов)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 09 » 2017 г.



Приложения

1. Технический паспорт здания.
2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по-мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)